



Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria de Planejamento

ANÁLISE DE PROJETO

REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

EXPEDIENTE: 24194/2013-2

PENDÊNCIAS:

1. ANEXAR PLANO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO PELOS BOMBEIROS;
NO MAIS PROJETO OK, ANEXAR DEMAIS VIAS.

***Obs.:** A apresentação destes itens não prescinde a outras informações pertinentes à aprovação do projeto, de acordo com a legislação específica vigente. O projeto é de inteira responsabilidade do profissional da obra.*

Lajeado, 30/01/14.

Arquit^a. Josi Baron Rodrigues
CAU A55250-0

Os processos devem ser corrigidos em no máximo 05 dias úteis, exceto prédios com área acima de 1000 m², que devem ser corrigidos em no máximo 15 dias úteis. No descumprimento do prazo, o processo retornará ao final da fila de processos, sem exceções.

ANEXO "N"
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SJS - BRIGADA MILITAR
3º SCI/ 2º SGCI/ 6º CRB

ASSESSORIA DE ATIVIDADE TÉCNICA

NOTIFICAÇÃO DE CORREÇÃO DO EXAME DE PPCI Nr: 3038

Notifico a V.Sª. que o Plano de Prevenção e Proteção contra incêndio do de ocupação:D-3

razão social: FORO DO TRABALHO DE LAJEADO.

com: 1402 m2 de área construída 8,00 m de altura

pertencente a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIÃO

sito à: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER Snº, complemento:

bairro/vila: MAINHOS

Município: LAJEADO

deverá sofrer as seguintes correções:

- Adequar capacidade extintora conforme NBR 12.693/2010;
- Apresentar certidão de prédio existente(construído anterior a 29 de abril de 1997), ou instalar rede hidráulica sob comando.

Obs.: Em caso de dúvida, consulte o Corpo de Bombeiros pelo fone: 3714-1425.
Horário: 13h às 18h – Assessoria de Atividades Técnicas - AAT

Lajeado, RS, 14 Outubro 2013.

José Augusto Pohlmann
1º Tenente AAT
Corpo de Bombeiros Lajeado

Nome e Ass. do Of Encarregado

Ciente: _____
Proprietário/Responsável

CI nº: _____

" Nossa Missão: Prevenção e Combate a Incêndios, Busca e Salvamento e Execução de Atividades de Defesa Civil "